

21

124

目 录

报告编号：AHAC-HJ2107224-1

项目名称	安徽昊源化工集团有限公司三号烟气排放口烟气排放连续监测系统比对检测项目
委托单位	安徽昊源化工集团有限公司
检测类别	环境检测
报告日期	2021 年 07 月 20 日

安徽

公司

报 告 说 明

- 1、本报告无检验检测专用章、骑缝章和签发人签字（或签章）无效。
- 2、本报告不得涂改、增删。
- 3、本报告未经本公司同意不得作为广告宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。
- 4、未经本公司同意，不得部分复制本报告；复制件需重新加盖本公司“检验检测专用章”确认。
- 5、委托方若对本报告有异议，须在报告收到之日起十五日内向本公司书面提出，逾期不予受理。
- 6、除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过相关标准规定的时效期均不再做留样。
- 7、本公司对送检样品的检测数据负责，委托方对送检样品及其相关信息真实性负责；采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 8、除客户声明并支付档案管理费以外，本次检测的检测报告及所有技术档案保存期限为六年。

安 奥创环境检测有限公司

地 址： 阜阳经济技术开发区纬三路行政事业楼4号楼3、4、5层

邮 编： 236000

电 话： 0558-2229700

传 真： 0558-2229700

网 址： www.ahac2015.com

一、项目信息

项目名称	安徽昊源化工集团有限公司 三号烟气排放口烟气排放连续监测系统比对检测项目
项目地址	阜阳市颍东区
受检单位名称	安徽昊源化工集团有限公司
样品类型	废气
样品性状	完好
采样/现场检测时间	2021.07.13
实验室分析时间	2021.07.15

二、工况说明

2021 年 07 月 13 日, 对该公司三号烟气排放口进行了 CEMS 比对, 比对期间, 正常运行。

三、检测项目、检测方法、检出限及使用仪器

检测项目	检测方法	方法检出限	仪器设备名称和型号
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017	1.0mg/m ³	大流量低浓度烟尘/气测试仪 3012H-D
烟温	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996		大流量低浓度烟尘/气测试仪 3012H-D
含湿量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996		大流量低浓度烟尘/气测试仪 3012H-D
有组织废气	烟气流速	固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	大流量低浓度烟尘/气测试仪 3012H-D
	烟气含氧量	固定源废气监测技术规范 HJ/T397-2007	大流量低浓度烟尘/气测试仪 3012H-D
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017	3mg/m ³ 大流量低浓度烟尘/气测试仪 3012H-D
	氮氧化物	固定污染源废气氮氧化物的测定定电位	3mg/m ³ 大流量低浓度烟尘/气测试仪 3012H-D

四、标准依据

检测项目			技术要求
气态污染物 CEMS			排放标准: 850 11 1 (715 1.3) 时 绝对准确度: 150%
	二氧化硫	准确度	
	氮氧化物	准确度	
	其它气态 污染物	准确度	
		准确度	
	温度	准确度	绝对误差不超过±3℃
	湿度	准确度	
			(715mg/m ³) 时, 绝对误差不超过±20μmol/mol (57mg/m ³)

备注: 氮氧化物以 NO₂ 计, 以上各参数区间划分以参比方法测量结果为准。

五、检测结果

烟气 CEMS 比对检测结果

CEMS 基本资料								
烟气 CEMS 标示-制造单位					北京雪迪龙科技股份有限公司			
型号					SCS-900C			
系列编号					CT2015-CH2087（F1-F5-0278）			
CEMS 主要仪器工作原理								
仪器名称					原理			
颗粒物					激光后向散射法			
氮氧化物					非分散红外吸收法			
二氧化硫					非分散红外吸收法			
氧量					电化学法			
烟气流速					矩阵式多点差压法			
烟气温度					铂电阻法			
含湿量					阻容法			
项目	采样时段	CEMS 数据	参比法数据	绝对误差	单位	限值	误差	结果
氮氧化物	15:31-15:36	25.6	26	0	mg/m ³	绝对误差不超过 ±6μmol/mol (12mg/m ³)	-1mg/m ³	合格
	15:44-15:49	27.3	24	3				
	15:57-16:02	21.2	22	-1				
	16:10-16:15	15.9	21	-5				
	16:23-16:28	18.8	16	3				
	16:36-16:41	7.0	9	-2				
	16:44-16:49	11.5	13	-2				
	16:52-16:57	10.6	12	-1				
	17:00-17:05	8.8	10	-1				
平均值		16.3	17	-1				
二氧化硫	15:31-15:36	0.7	5	-4				
	15:44-15:49	4.8	8	-3				
	15:57-16:02	7.2	11	-4				
氨气	16:10-16:15	2.4	4	-2	mg/m ³	绝对误差不超过 ±6μmol/mol (17mg/m ³)	-3mg/m ³	合格
	16:23-16:28	0.0	3	-3				
	16:36-16:41	0.0	3	2				
	16:44-16:49	0.0		2				
	16:52-16:57	0.0	3	-3				
	17:00-17:05	0.0		-3				

项目	采样时段	CEMS 数	参比法	绝对误差	单位	限值	误差	结果				
	15:31-15:36	7.9	8.1	-0.2								
	15:44-15:49	7.9	8.2	-0.3								
	15:57-16:02	8.0	8.2	-0.2								
	16:10-16:15	8.0	8.0	0.0								
	16:23-16:28	7.9	8.2	-0.3	%	相对准确度 ≤15%	3.6%	合格				
	16:36-16:41	8.0	8.4	-0.4								
	16:44-16:49	7.9	8.1	-0.2								
	16:52-16:57	7.9	8.0	-0.1								
	17:00-17:05	7.9	8.0	-0.1								
	平均值	7.9	8.1	-0.2								
颗粒物	15:31-15:41	3.0	6.0	-3.0	mg/m³	绝对误差不 超过 ±5mg/m³	-3.5mg/ m³	合格				
	15:44-15:54	2.9	7.7	-4.8								
	15:57-16:07	2.9	6.7	-3.8								
	16:10-16:20	2.9	5.8	-2.9								
	16:23-16:33	2.9	5.9	-3.0								
	平均值	2.9	6.4	-3.5								
	15:31-15:41	3.7	3.6	0.1					m/s	相对误差不 超过±12%	-2.6%	合格
	15:44-15:54	3.7	3.6	0.1								
	15:57-16:07	3.6	3.7	-0.1								
	16:10-16:20	3.7	4.1	-0.4								
16:23-16:33	3.6	3.9	-0.3									
平均值	3.7	3.8	-0.1									
温度	15:31-15:41	49.6	50	0	℃	绝对误差不 超过±3℃	0℃	合格				
	15:44-15:54	49.6	50	0								
	15:57-16:07	49.5	50	1								
	16:10-16:20	49.6	50	0								
	16:23-16:33	49.5	50	1								
	平均值	49.6	50	0								
湿度	15:31-15:41	8.5	8.2	0.3	%	相对误差不 超过±25%	0.0%	合格				
	15:44-15:54	8.0	7.8	0.2								
	15:57-16:07	8.0	7.9	0.1								
	16:10-16:20	8.6	8.4	0.2								
	16:23-16:33	8.5	8.2	0.3								
	平均值	8.3	8.1	0.2								
备注	“L”表示检测结果低于方法检出限，未检出数据以方法检出限的二分之一参与统计计算。											

NO	203.61	202	-0.8	合格
NO ₂	200.47	202	0.8	合格

参比方法	所用仪器名称	型号	原理	方法依据
NO _x			定电位电解法	HJ693-2014
SO ₂			定电位电解法	HJ57-2017
O ₂	大流量低浓度烟尘/气 测试仪（检定证书编 号：C06-20213539	3012H-D	定电位电解法	HJ/T397-2007
颗粒物	校准证书编号：		重量法	HJ836-2017
流速			皮托管差压法	HJ/T397-2007

温度	热电效应	GB/T16157-1996
湿度	湿敏效应	GB/T16157-1996